

ADM.271.35.01.2014

Warszawa, 2014-04-16

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie wynajmu, obsługi i transportu 2 kontenerów ekspozycyjnych, postępowanie nr ADM.271.35.2014.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania dotyczącego SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ “Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, ustęp I, pkt.1 podpunkt. h ściany przeszklone mają być zabezpieczone roletami antywłamaniowymi lub w sposób równie skuteczny. Czy sposobem zabezpieczenia mogą być wymienione w punkcie „l” rozkładane tarasy, które po złożeniu dolegać będą do przeszklonym ścian? Wizualizacja w załączeniu.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ “Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, ustęp I, pkt.1 podpunkt. i drzwi zewnętrzne oraz ściany powinny być wykończone tym samym materiałem- czy dopuszczalne jest wykończenie drzwi blachą gładką w sytuacji, kiedy ściany wykończone będą blachą trapezową?

Załącznik nr 1 do SIWZ “Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, ustęp I, pkt.1 podpunkt. m mówi o załączniku numer 8- czy możemy prosić o jego udostępnienie?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ “Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, ustęp I, pkt.1 podpunkt. n oraz r- czy dopuszczalne jest połączenie elektryczne dwóch kontenerów przy użyciu zewnętrznych przyłączy?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ “Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, ustęp I, pkt.1 podpunkt. p- jakie jest oczekiwany poziom ochrony floorboxów przed penetracją czynników zewnętrznych. Czy IP40 jest wystarczające czy też w kalkulacji należy uwzględnić IP66? IP65

Załącznik nr 1 do SIWZ “Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, ustęp II, pkt.3 podpunkt. a mówi o załączniku numer 7- czy możemy prosić o jego udostępnienie?

Załącznik nr 1 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", ustęp III, pkt.9- w jaki sposób wystawa będzie zabezpieczona na czas transportu? Po czyjej stronie znajduje się zabezpieczenie? Czy ekspozycja będzie pakowana w skrzynię lub innego opakowania umożliwiające bezpieczny transport- jeśli tak- czy będą one posiadały one uchwyty dające możliwość zabezpieczenia na czas przewożenia?

Odpowiedzi:

Zabezpieczenie w postaci zamykanych tarasów będzie wystarczające. Ważne jest aby było możliwe zamykanie tarasów co noc, po zakończeniu ekspozycji wystawy.

Wykończenie drzwi blachą gładką w sytuacji, kiedy ściany wykończone będą blachą trapezową jest dopuszczalne.

Dopuszczalnie jest jedynie połączenie elektryczne dwóch kontenerów przy użyciu wewnętrznych.

W kalkulacji należy uwzględnić poziom ochrony floorboxów przed penetracją czynników zewnętrznych IP65 lub IP66?

Wystawa będzie zabezpieczona na czas transportu w skrzyniach z uchwytami umożliwiającymi ich mocowanie do kontenera. Zabezpieczeniem opakowanej wystawy będzie zajmował się pracownik techniczny zatrudniony przez Zamawiającego.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje, iż dokonuje, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie rysunku wymaganej przez Zamawiającego instalacji elektrycznej w kontenerach stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


Dorota Keller-Zalewska
Zastępca Dyrektora
Muzeum Historii Żydów Polskich