



ADM.271.46.2016

Warszawa, 12 października 2016 roku

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę elektronicznych systemów zabezpieczeń w dwóch częściach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytanie**

W opisie parametrów technicznych macierzy dyskowej (strona 35) zamawiający wskazuje zgodnie z wyliczeniem potrzebę wyposażenia maszyny w dyski o łącznej pojemności 34-35 GB. Poniżej wskazuje warunek spełnienia wymagań w przypadku zastosowania dysków o łącznej pojemności 160 GB.

"Całkowita szacunkowa pojemność wymaganej przestrzeni do zapisu danych pochodzących z dodatkowych kamer rejestrujących obraz w ramach rozbudowy systemu CCTV wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich wynosi: 34260,9 GB; W celu archiwizacji danych o takiej pojemności zaproponowano macierz wyposażoną w 12 dysków twardych o pojemności 4TB każdy. Pojemność netto macierzy przy konfiguracji woluminu w RAID6: 40TB.

W celu spełnienia warunków przyjęto rozbudowę istniejącego w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich systemu CCTV o 2 macierze o łącznej pojemności 160TB.

Które pojemność jest wymagana, 35 czy 160 GB ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, że w żadnym miejscu opisu przedmiotu nie wskazał systemu CCTV o 2 macierze o łącznej pojemności 160GB.

Zgodnie z zapisem załącznika 1 (strona 45): zamawiający wskazał, że:

„W celu spełnienia warunków przyjęto rozbudowę istniejącego w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich systemu CCTV o 2 macierze o **łącznej pojemności 160TB**”.

Dorota Keller-Zalewska  
Zastępca Dyrektora  
Muzeum Historii Żydów Polskich



Kurcz  
Kucun  
Kucun